

M E S T O Š T Ů R O V O

Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo

Č. : 1/6608-349/20SÚ-Ma
Vybavuje/tel: Ing. Ladislav Majthényi
036/2851321

Štúrovo, 11.02.2020

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa určenia Krajského úradu v Nitre č. 2003/11126-002 zo dňa 24. 11. 2003 a v zmysle § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“, na pozemkoch parc. č. 963/4, 10589/6 podľa registra „C“ KN a na pozemkoch parc. č. 9748, 9746, 9747, 11031 podľa registra „E“ KN katastrálne územie Mužla, navrhovateľa Obec Mužla, Mužla 711, 943 52 Mužla, IČO 00309125 v zastúpení starostom obce Ing. Iván Farkas, účastníkmi konania sú vlastníci vyššie uvedených pozemkov, vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto

r o z h o d n u t i e **o umiestnení stavby**

navrhovateľ: **Obec Mužla**, Mužla 711, 943 52 Mužla, IČO 00309125
v zastúpení starostom obce Ing. Iván Farkas

stavba: **„Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“**
účel: zvýšenie bezpečnosti chodcov pozdĺž cesty I/63
kat. územie: Mužla
príslušnosť
k zastavanému úz.: pozemok v zastavanom území obce
na pozemkoch
parc.č.: 963/4, 10589/6 podľa registra „C“ KN

na pozemkoch
parc.č.: 9748, 9746, 9747, 11031 podľa registra „E“ KN
list vlastníctva : LV č. 1, 3815, 5034, 1121, 5074
vlastníci pozemku : Obec Mužla 711, 943 52 Mužla, Družstvo agropodnikateľov Mužla, Slovenská správa ciest Bratislava, vlastníci pozemkov na základe LV č. 5034, 5074

tak, ak je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

a) Urbanistické riešenie a architektonické podmienky:

ZÁKLADNÉ PROJEKTOVANÉ KAPACITY:

- priechod pre chodcov cez cestu I/63 V km 136,000 (kumulatívne) a priechod v km 136,148 (kumulatívne),
- chodník pre chodcov v dĺžke 280bm,
- priepusty pod chodníkom -4ks + predĺženie terajšieho priepustu,
- úprava cestnej priekopy,
- lávka pre peších cez Mužliansky potok,
- trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie náležiacie k priechodom pre chodcov; dočasné dopravné značenie počas výstavby - je predmetom dodávky dodávateľa stavby.

b) Napojenie na inžinierske siete

- . Stavba nebude napojená na žiadne inžinierske siete.

Plochu priechodu pre chodcov je nutné osvetliť. Osadenie elektrotechnických súčastí, ktoré nie je predmetom tohto projektu, ale sú určené ako nutné zariadenia, ktorých realizácia musí byť vykonaná do kolaudácie predmetu tohto projektu. Projekt elektrických súčastí si musí obstaráť stavebník u odborne spôsobilej osoby.

c) Stanoviská dotknutých orgánov a z nich vyplývajúce podmienky:

- **Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č. OU-NZ-OSZP-2019/009267-02-SI, dňa 24.04.2019**

Z hľadiska odpadového hospodárstva niet námietok k predloženej projektovej dokumentácii stavby „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“. Ku kolaudačnému konaniu o povolení na užívanie je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch.

Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním.

- **Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č. OU-NZ-OSZP-2019/009269-02-HI, dňa 22.05.2019**

Predložený projekt stavby rieši vybudovanie chodníka pozdĺž cesty I/63 v k.ú. Mužla, investorom stavby je obec Mužla. V rámci stavby bude vybudovaný priechod pre chodcov, predĺžený jestvujúci priepust, upravená cestná priekopa a lávka pre peších cez Mužliansky potok.

Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.

Na realizáciu stavby je potrebný súhlas podľa §27 ods.(1) písm. a) vodného zákona. K vydaniu súhlasu je potrebné priložiť vyjadrenie príslušného správcu vodného toku.

- **Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č. OU-NZ-OSZP-2019/009268-02-Ko, dňa 17.05.2019**

Zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov v dotknutom území predmetnej stavby vyplývajú nasledovné skutočnosti :

- uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) platí prvý stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené územie,
- podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí,
- podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou trstia, rašeliny, bahna a riečného materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom,
- stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ZP SR, Bratislava.

Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a nie je rozhodnutím podľa predpisov O správnom konaní.

• **Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-NR-OCDPK-2020/008176-006, dňa 28.01.2020**

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 3 ods. 1, písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 3 ods. 4, písm. d) uvedeného zákona, na základe žiadosti Obce Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla, podanej na tunajšom úrade dňa 19.12.2019, v zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon, so záväzným stanoviskom MV SR OR PZ v Nových Zámkoch číslo: ORPZ-NZ-ODI1-10-002/2020 zo dňa 27.01.2020, stanoviskom SSC IVSC Bratislava číslo: SSC/6426/2019/6170/44320 zo dňa 02.12.2019 určuje použitie a umiestnenie trvalého dopravného značenia na ceste I/63 v k. ú. Mužla, z dôvodu vyznačenia prechodu pre chodcov, zvýšenia bezpečnosti chodcov pozdĺž cesty I/63 a novostavby chodníkov pre chodcov od Jednoty po futbalový štadión tak, ako je navrhnuté v predloženej projektovej dokumentácii.

Určenie použitia dopravného značenia na ceste I/63 je vydané za nasledovných podmienok:

Dopravné značky a dopravné zariadenia osadíte v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a nadväzne na STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.

Žiadateľ musí dodržať podmienky stanoviska MV SR OR PZ v Nových Zámkoch číslo: ORPZ-NZ-ODI1-10-002/2020 zo dňa 27.01.2020:

- všetky dopravné značky IP6 Priechod pre chodcov budú umiestnené v žltozelenom retroreflexnom ráme,
- priechody pre chodcov na ceste I/63 budú vybavené verejným osvetlením na stožiaroch s výložníkom ponad priechody, pričom budú doplnené o pasívne reflexné prvky vo vozovke alebo o možnosť riešenia svetelných dopravných gombíkov umiestnených vo vozovke,
- chodníky ako aj prechody pre chodcov budú realizované za dodržania podmienok stanovených s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií,
- dopravné značenie a dopravné zariadenia budú vyrobené a umiestnené za dodržania podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, ako i v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sú upravené niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ODI požaduje pri realizácii umiestnenia predmetného trvalého dopravného značenia prizvanie dopravného inžiniera ODI mailom na adresu mario.kollar@minv.sk najneskôr 3 pracovné dni vopred.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

Žiadateľ musí dodržať podmienky Slovenskej správy ciest, IVSC Bratislava, číslo: SSC/6426/2019/6170/44320 zo dňa 02.12.2019.

Zodpovedný za správnosť použitia a osadenia dopravného značenia a dopravných zariadení bude Ing. Iván Farkas - starosta obce Mužla, tel. č.: 0915 333 312, v súčinnosti so zástupcom cesty I/63, Slovenskou správou ciest, IVSC Bratislava.

• **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky, č. ORHZ-NZ2-2019/000442-002, dňa 27.04.2019**

Názov stavby: „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63 (v úseku staničenia – kumulatívne v km 135,961-136,225

Miesto stavby: v k.ú. Mužla

s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

- **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.05.2019:**

K predloženej projektovej dokumentácii o vyjadrenie sa k územnému konaniu stavby „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“ súhlasíme za dodržania nasledovných pripomienok:

- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ochranné pásma a priestorová normu STN 73 6005 distribučných elektroenergetických zariadení V zmysle zákona č.251/2012 Z.z.,.
- nadzemné elektrické vedenia nachádzajúce sa v záujmovej oblasti rešpektovať podľa viditeľnej prítomnosti
- pri úprave priekopy „U“ žiadame zabezpečiť prístup aj ťažkej techniky k jestvujúcej transformačnej stanice TS 0036-006

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.

- **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č. vyjadrenia 42102/2019 zo dňa 12.06.2019:**

K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie:

1. V záujmovej oblasti je budovaný verejný vodovod a vodovodné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam.
2. Pri rekonštrukcii jestvujúcich zemných priekop žiadame zachovať minimálne krytie verejného vodovodu a prípojok 0,9m.
3. Pred započatím výkopových zemných prác pre prípojky žiadame prizvať pracovníka VPS Štúrovo tlf. 036/7771700 vedúceho p. Berinštera, majstra p. Tótha, ktorý Vám vodovod vytyčí a určí Vám miesto a podmienky napojenia.
4. Ovládacie prvky vodovodu, dotknuté spätnými úpravami žiadame v zmysle §27 ods.4 zákona 442/2002 Z.z. upraviť do nivelety terénu.
5. Predložený projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

- **Distribúcia SPP, vyjadrenie č. TD/NS/0102/2019/Ch zo dňa 17.05.2019:**

ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia),
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odbor. prehliadok a odbor. skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plyn. zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 11 727,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

• **Slovak Telekom a.s. :**

k predmetnému projektu dávame nasledovné vyjadrenie:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie dávame nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie : Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržiavať ustanovenia § 65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musia figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná podzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. **Vytyčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://telekom.sk/vyjadrenia>.**

Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vytavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

• **Krajský pamiatkový úrad Nitra : určuje nasledovné podmienky:**

Krajský pamiatkový úrad Nitra na základe žiadosti, ktorú požiadal Stavebník, Obec Mužla, 943 52 Mužla 711, doručenej dňa 24. 04. 2019, o vydanie záväzného stanoviska k stavbe: "Chodník pozdĺž cesty I/63", parc. č. 9748/1, 9746/3, 9746/9, 9747/1, 9747/3, 10589/5, 11031/2, 963/4 reg. "C", 9748, 9746, 9747, 11 031 reg. "E", kat. úz. Mužla, okr. Nové Zámky (ďalej len „stavba“), pre účely vydania rozhodnutí príslušným stavebným úradom určuje nasledovné podmienky:

V prípade zistenia archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odbornou spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nález podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky poskytne nálezovi náležné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota materiálu a hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.

• **Michovský s.r.o., Piešťany, vyjadrenie č.BA-3135/2019 zo dňa 09.10.2019**

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, č.1426/2/2019 zo dňa 24.04.2019:** k predmetnému projektu dáva záväzné stanovisko: Súhlasí sa s návrhom obce Mužla s prideleným IČO : 00309303 doručeným dňa 17.04.2019, zaevidovaným pod č. 2419/2019 na územné konanie stavby „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“ (v úseku staničenia kumulatívne km 135,961 – 136,225).

• **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Správa vnútorných vôd Komárno, Sväto Ondrejská 6, 945 05 Komárno**

- Účelom navrhovanej stavby je zvýšiť bezpečnosť chodcov pozdĺž cesty I/63 novostavbou chodníkov pre chodcov z budovy Jednoty po futbalový štadión.
- Projekt navrhuje vybudovať lávku cez Mužliansky potok.
- Spodná hrana mostovky navrhovanej lávky bude prevýšená nad spodnú hranu mostovky terajšieho cestného mosta na cesta I/64 o 0,2m.
- Betónové mostné opory so svetlým rozstupom 5,4m sú navrhnuté mimo terajšieho lichobežníkového prietokového profilu Mužlianskeho potoka.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie navrhovanou stavbou súhlasíme bez pripomienok.

• **Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby NZ, vyjadrenie č.203/2019 zo dňa 30.04.2019:**

Predmetná stavba umiestnená v katastrálnom území obce Mužla sa nedotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Nové Zámky, z uvedeného dôvodu k predloženej projektovej dokumentácii z hľadiska cestného zákona neuplatňujeme žiadne pripomienky.

• **MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, vyjadrenie č. ASM-40-899/2019 zo dňa 18.04.2019:**

- S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme.

- **Slovenská správa ciest, vyjadrenie č.SSC/6426/2019/6170/44320 zo dňa 02.12.2019:**

K tomu dávame nasledovné stanovisko:

1. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie a požadujeme, aby boli navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
2. Chodník je navrhnutý od Mužlianskeho potoka na ľavej strane cesty I/63 (KN-Štúrovo) za priekopou. V 136,000 prechádza priechodom pre chodcov cez cestu I/63 a pokračuje po pravej strane cesty I/63 (KN-Štúrovo) za priekopou po COOP jednotu. S návrhom trasy chodníka súhlasíme.
3. Lávka cez Mužliansky potok je navrhnutá vo vzdialenosti 14m od vtokového otvoru cestného mosta na ceste I/63.
4. Cestná priekopa bude odsunutá od vozovky cesty I/63 a prehĺbená na hĺbku min. 0,2m pod predpokladanú cestnú pláň. Koncepčný návrh umiestnenia cestnej priekopy počíta s perspektívou úpravy šírky jazdných pruhov na ceste I/63 na pasportizačné parametre cesty I/63.
5. V mieste priechodov pre chodcov bude realizované premostenie priekopy priepustami DN 600mm - 4ks + predĺženie terajšieho priepustu.
6. Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisťovaniu vozovky, narušeniu jej celistvosti, k skladovaniu zemin a iných stavebných materiálov a ani k zbytočnému narušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Akékoľvek znečistenie cesty I/63 požadujeme okamžite odstrániť.
7. Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/63 žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC - Bc. Kubaščík, tel.: 0903 283 847, min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
8. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania nášmu zástupcovi (Kubaščík J.). Žiadateľ bude zabezpečovať počas plynutia záručnej doby priebežne a bez meškania, prípadne do 10 dní od písomného vyzvania zástupcom majetkového správcu cesty I/63 odstraňovanie závad v cestnom telese a uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
9. Osadenie značiek a ich demontáž zabezpečí investor na svoje náklady. Vodorovné dopravné značky požadujeme realizovať v retroreflexnom plastovom vyhotovení s 5-ročnou zárukou. Priechod pre chodcov bude len v bielej farbe. Priechod musí byť osvetlený. Osvetlenie nebude v správe SSC.
10. Stavebník je povinný požiadať OÚ pre CD a PK v Nitre o súhlas so zvláštnym užívaním cesty I/63. Určenie dočasných a trvalých dopravných značiek na ceste I/63 vydá OÚ Nitra, odbor CD a PK, po odsúhlasení na príslušnom DI. .
11. Súhlasíme s umiestnením navrhovanej stavby chodníka na pozemku parc.č. 10589/5 podľa reg. C KN, v k.ú. Mužla. Investor je povinný pred realizáciou stavby uzavrieť s SSC Zmluvu o zriadení vecného bremena.

- **HYDROMELIORÁCIE š.p. č. vyjadrenia 2439/2/120/2019 zo dňa 23.07.2019:**

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme námietky a súhlasíme s ňou.

Zároveň však upozorňujeme, že predmetný odvodňovací „kanál Mellekér“ ev.č. 5207 024 001 je v súčasnej dobe v procese prevodu a majetkového vysporiadania so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p..

Počas výkonu prác Vás žiadame zachovať funkčnosť a prietoknosť odvodňovacieho kanála.

- **OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V NZ, č. vyjadrenia ORPZ-NZ-ODI1-33-028/2019 zo dňa 17.05.2019:**

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, v zmysle ustanovenia § 3 ods.7 zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po náležitom posúdení predloženej situácie návrhu umiestnenia trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia na novozriadených priechodoch pre chodcov na štátnej ceste I/63 v ckm 136,000 a v ckm 136,148, z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nemá námietok a súhlasí s určením osadenia navrhovaného trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, tak ako je to vyznačené a overené Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, v predložených situáciách projektovej dokumentácie.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, nemá námietok a súhlasí so zriadením nových priechodov pre chodcov za dodržania podmienok stanovených v prílohe č.1, článku 22, bodu 7, vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sú upravené

niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Plocha pre chodcov bude bezbariérová plocha vhodná aj k bezpečnému pohybu osôb a osôb s obmedzenou pohyblivosťou v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. O všeobecných požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami S obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie predpisuje všetky potenciálne miesta prechodu chodcov cez vozovku a iné navrhované spevnené plochy zhotoviť bezbariérovo.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, doporučuje pre zvýraznenie priechodu pre chodcov osadiť pasívne reflexné prvky vo vozovke tesne pred priechodom pre chodcov.

Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie bude umiestnené na novovybudovaných priechodoch pre chodcov na štátnej ceste 1/63 V ckm 136,000 a v ckm 136,148., v obci Mužla, za dodržania podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, ako i v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sú upravené niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, nemá námietok ohľadom vybudovania nového chodníka pozdĺž štátnej cesty 1/63 v úseku km 135,961 -136,225, za dodržania podmienok stanovených v STN 73 61 10 Projektovanie miestnych komunikácií.

Osadzovanie odsúhlasených dopravných značiek na štátnej ceste 1/63 v obci Mužla môže byť vykonané až po vydaní určenia umiestnenia trvalého dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom Okresným úradom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nitra. Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty zhody stavebných výrobkov v zmysle platných právnych predpisov platných v SR.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ V Nových Zámkoch pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo dôležitý verejný záujem.

Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- **Gabriel Csicsó, Mužla 635, 943 52 Mužla zo dňa 02.12.2019:**
 - Súhlasí s umiestnením líniovej stavby ako väčšinový spoluvlastník pozemku, na vyššie uvedenom pozemku, realizovanej podľa projektovej dokumentácie,
 - s vydaním územného a stavebného povolenia na realizáciu vyššie uvedenej stavby

- **Družstvo agropodnikateľov Mužla , Mužla 726, 943 52 Mužla, Nájomná zmluva zo dňa 25.10.2019:**
 - Súhlasí s umiestnením líniovej stavby, na vyššie uvedenom pozemku, realizovanej podľa projektovej dokumentácie,
 - s vydaním územného a stavebného povolenia na realizáciu vyššie uvedenej stavby

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci konania neboli vznesené námietky voči umiestneniu a uskutočneniu stavby preto nie je potrebné o nich rozhodovať

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podané stavebné povolenie na stavbu umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Obec Mužla, Mužla 711, 943 52 Mužla, IČO 00309125, v zastúpení starostom obce Ing. Iván Farkas, podala dňa 22.10.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“, na pozemkoch parc. č. 963/4, 10589/6 podľa registra „C“ KN a parc. č. 9748, 9746, 9747, 11031 podľa registra „E“ KN v k. ú. Mužla. Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením č. 1/20840-14049/19Sú-Ma dňa 04.11.2019. Doručenie u všetkých účastníkov a dotknutých orgánov je preukázateľné.

Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické a protipožiarne predpisy, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody atď.. Stanoviská správcov sietí a dotknutých orgánov k umiestneniu stavby sú kladné. Počas konania neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Eugen SZABÓ
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí :

1. Obec Mužla , Mužla 711, 943 52 Mužla
 2. Aquaplan s.r.o., Kossuthovo nám. č. 18, 945 01 Komárno
 3. Družstvo agropodnikateľov Mužla , Mužla 726, 943 52 Mužla
 4. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 5. Csicsó Gabriel, 627, Mužla 943 52
6. Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavba s veľkým počtom účastníkov konania):

- **Mesto Štúrovo – tabuľa oznamov**

Vyvesené dňa : 13.02.2020.....

Dátum doručenia: 02.03.2020

Zvesené dňa :

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:

.....

.....

.....

- **Obec Mužla – tabuľa oznamov**

Vyvesené dňa : 13.02.2020.....

Dátum doručenia: 02.03.2020

Zvesené dňa :

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:

.....

.....

.....

7. Internetová stránka www.sturovo.sk

8. Internetová stránka www.muzla.sk

Na vedomie:

9. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
10. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
11. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky,
12. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
13. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky,
14. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor cestnej dopravy a pozemných kom., Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
15. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
16. Regionálna správa a údržba ciest a,s, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
17. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch, Bratov Baldigarovcov 7, 940 01 Nové Zámky
18. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
21. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod : Nové Zámky, Lanová 17, 940 64 Nové Zámky,
22. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
24. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
25. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 64 Nové Zámky,
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská ul. č.13, 943 30 Nové Zámky,
27. Mesto Štúrovo/ spis